

上海虹桥花谷17.32MWp光伏发电项目 专家论证意见

2026年3月11日，青浦区农业农村委员会组织专家、相关委办局、华新镇对上海虹桥花谷17.32MWp光伏发电项目进行专家论证，与会专家实地踏查并听取了上海上电浦弘新能源科技公司项目汇报，经讨论，形成如下意见：

1. 项目利用花卉种植温室顶部空间，通过土地复合利用开展光伏发电，促进低碳清洁能源发展。
2. 安装光伏后，光照强度显著降低，须充分论证对农作物生产的影响，遴选合适品种、采取科学措施保障正常生产功能。
3. 在现有温室基础上的改造工程，存在保温、渗水等方面的隐患，影响温室原有使用功能，须采取相关措施，保障温室正常使用效能。
4. 光伏项目若涉及到建设用地、设施农业用地需与相关规划充分衔接，并按规定办理相关用地手续。
5. 加强财政性资产管护，兼顾光伏设施、温室使用周期，同时与土地流转期限匹配。
6. 光伏项目实施前征询当地村民意见。
7. 进一步补充完善项目必要性、可行性及相关绩效分析，细化项目可行性实施方案。

专家组组长：

专家组成员：

2026年3月11日