

上海市青浦区水务局文件

青水〔2020〕135号

2020年10月青浦区区管水利行业 长效管理检查通报

区河道水闸管理所、各水务管理所：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于10月份对区管水利设施进行长效管理工作检查，市、区管河道以本月第三方河道巡查、第三方测评结果为依据，现将检查情况通报如下：

一、总体情况

10月已对区管水利设施及市、区管河道进行全覆盖检查。

（一）区管水利设施长效管理

总体情况：10月结合常态督查开展水闸运行人员汛期到岗及持证情况专项检查，各水闸运行管理情况正常。养护维修方面，

设施设备养护情况较好，个别设施设备养护需进一步加强。运行管理方面，水资源调度有序开展，水闸精细化管理成效明显，部分水闸台账记录需要进一步规范。闸容闸貌方面，总体情况较好。

工作建议：一是严抓设施设备养护质量，特别是做好启闭机、闸门、水泵等机电设备养护，保障设施安全稳定运行。二是继续完善精细化管理工作，工具用品有序摆放。三是严格执行运行人员到岗到位制度，不得无故缺岗，继续落实好持证上岗，并做好巡查、运行、养护记录等。四是加强绿化养护和卫生保洁，进一步提升闸容闸貌。五是严格落实安全生产责任，强化安全生产检查整改，及时排查和消除安全隐患，确保水闸安全运行。六是及时启动汛后养护工作，做到养护全覆盖，并确保养护质量。

（二）市区管河道长效管理

总体情况：本月结合第三方河道巡查、第三方测评等，对39条市区管河道进行全覆盖检查，总体情况较好，但个别点位存在保洁不到位现象，如大淀湖珠湖路边河面少量漂浮物未及时打捞，影响河道环境面貌。

工作建议：一是各片区要持续做好河湖长效管养，落实常态保洁、养护各项措施到位，确保河湖管护全覆盖，保障河湖环境面貌；二是秋冬来临，气温逐渐下降，各片区要做好冬季绿化养护工作，对乔木做好刷白并及时修剪病虫枝，加强病虫害防治措施和防寒措施，确保绿化存活率；三是第三届进博会即将举办，

各片区务必做好水环境保护工作，确保河湖水清岸绿，以良好的河湖面貌确保进博会的圆满召开。

二、检查结果

10月份区管水利行业长效管理检查结果如下表。

2020年10月青浦区区管水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	市区管河道管理养护
好	西大盈泵闸	城区片
	尤浜水闸	练塘片
	张马泵站	白鹤片
	泖阳港水利枢纽	华新片
	西洋淀套闸	商榻片
	盈中套闸	金泽片
	西北片	朱家角片
	清水港泵闸	
	叶水路及大堤四座	
	华新泵闸	
	跃进片	
	朱泖河水利枢纽	
	东大盈水利枢纽	
	太浦河沿线	

特此通报。

附件：2020年10月区管水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2020年11月16日

抄送：姜爱锋副区长。

上海市青浦区水务局办公室

2020年11月16日印发

附件

2020年10月区管水利行业长效管理检查问题汇总表

编号	街镇村居委名称 (具体位置)	设施(河道) 名称	存在问题	整改意见	备注
QS20100 1	华新镇	华新泵闸	闸门未按要求及时开启	按要求开启闸门	
QS20100 2	朱家角镇	朱泖河水利 枢纽	闸门未按要求及时开启	按要求开启闸门	
QS20100 3	朱家角镇	小莲湖套闸	闸门未按要求及时开启	按要求开启闸门	
QS20100 4	白鹤镇	东大盈水利 枢纽	人员排班未按要求公示	人员排班规范公示	
QS20100 5	白鹤镇	东大盈水利 枢纽	闸区北侧绿化内有杂草	加强绿化养护,及时清除杂草	
QS20100 6	白鹤镇	东大盈水利 枢纽	闸首启闭房室内保洁不到位	加强启闭房室内保洁	
QS20100 7	金泽镇	钱盛庄套闸	日常巡查表填写不规范	规范填写日常巡查表	
QS20100 8	金泽镇	钱盛庄套闸	闸区围栏上枯枝、杂草未及时清理	及时清理闸区围栏上枯枝、杂草	
QS20100 9	朱家角镇	叶水路泵闸	外河水位尺损坏	及时修复水位尺	

2020年10月区管水利行业长效管理检查问题汇总表

编号	街镇村居委名称 (具体位置)	设施(河道) 名称	存在问题	整改意见	备注
QS20101 0	朱家角镇	小莲湖套闸	养护闸门时安全措施不到位	加强安全生产教育	
QS20101 1	夏阳街道	李腰泾泵闸	养护闸门时安全措施不到位	加强安全生产教育	
QS20101 2	夏阳街道	南菁园水闸	闸区堆积杂物(铁爬梯)	及时清理杂物	
区第三方 整改单		淀山湖、太浦 河等39条河 湖	部分垃圾未及时清理	及时清理	