

上海市青浦区水务局文件

青水〔2021〕50号

2021 年 4 月青浦区水利行业长效管理检查通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于 4 月份对每个镇、街道抽取 1 个行政村或居委会开展水利设施、农村生活污水处理系统长效管理工作的全覆盖检查，中小河道以本月河道巡查结果为依据，现将 4 月份的检查情况通报如下：

一、总体情况

4 月份共检查 11 个村居的水利设施 83 座，农污处理系统 27 座，镇村级河湖 2104 条，详见下表：

2021 年 4 月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施（座）	中小河道（条）	农污系统（座）
赵巷镇	8	169	4
徐泾镇	6	127	
华新镇	5	132	
重固镇	6	134	2
白鹤镇	5	203	3
朱家角镇	13	279	2
练塘镇	14	359	6
金泽镇	14	347	4
夏阳街道	2	127	2
盈浦街道	2	55	
香花桥街道	8	172	2
合计	83	2104	27

（一）水利设施长效管理

总体情况：本月抽查镇管水利设施 83 座，下发 41 张整改单。各街镇按照养护维修工作界面落实汛前养护工作，水利设施运行管理情况总体较好。养护维修方面，个别设施存在养护不到位、维修不及时现象，如赵巷镇罗泾浜泵闸液压杆防尘套破损；朱家角镇龙潭浜泵闸槽钢预埋件脱焊。运行管理方面，个别设施管理上不符合规范，如夏阳街道金湾泵闸闸门横梁上树枝等杂物未及时清理；金泽镇斗鸡港泵闸运行人员无操作证书。闸容闸貌方面，个别设施闸区绿化养护不到位，如盈浦街

道北浪新河江南泵闸闸区绿化养护不到位。安全运行方面，部分设施未及时排查消除安全隐患，如练塘镇第二排滂江泵闸控制柜内接线端无绝缘保护套；徐泾镇官路浜水闸闸门限位不准无法正常搁门；金泽镇草芒浜单闸启闭机运行有异响，制动松弛。

工作建议：一是严抓养护、维修质量，经常检查，及时维护，确保设备安全可靠，按照“六个到位”要求进一步加强水闸规范化管理。二是持续落实水资源调度工作，按照方案要求，有序开展大控制、圩区水资源调度。三是加强人员管理，严格实行到岗到位制度，加大巡查力度，对不经常启闭的闸门和水泵做好定期启闭和试泵工作，保证设施设备安全稳定运行。四是对照水利部水闸安全运行专项检查要求，落实安全生产责任，强化安全生产意识，以问题为导向，加强自查自纠，及时排查和消除安全隐患。

（二）中小河道长效管理

总体情况：本月对全区所有河道开展多轮全覆盖巡查，总体情况较好，对发现的 16618 个养护类问题已转街镇落实处置，累计下发整改单 14573 张，各街镇均已落实有效整改。部分河道存在保洁不到位问题，如练塘镇姚渡浜江河面水生植物未及时打捞、盈浦街道石浦生产河天恩桥二路朝阳河桥北侧陆域垃圾未及时清理，影响河道环境面貌。

本月市级下发整改单 163 张，其中养护类问题 129 张、监

管类问题 34 张。截至目前，除赵巷镇 6 张未整改反馈(均为沉船问题)外其余问题均完成整改，全区整改率 96.3%。

工作建议：一是各街镇要进一步加强河湖长效管理，督促第三方养护单位按考核办法、实施办法文件要求，做好常态保洁养护，确保河湖管护全覆盖。二是各街镇要持续做好涉河问题整改，尤其对于市、区两级检查发现问题，应在规定整改期限内规范完成整改并反馈至相应平台，确保全区整改率。各级检查发现问题及整改情况也将直接与月度考核、年终考核结果挂钩。三是各街镇要结合专项整治，下月重点围绕陆域保洁和坝基问题开展专项整治，消除存量问题，加强长效监管，杜绝新增问题。

（三）农村生活污水处理系统管理养护

总体情况：本月考核结果以管网检测及现场检查情况为依据。管网方面，共抽检污水管道主管 320 段 4816 米、支管 223 段，发现金泽镇、练塘镇、朱家角镇、重固镇、白鹤镇、赵巷镇、香花桥街道、夏阳街道共 40 处 2 级及以上沉积，排水管网（含排水户）问题 12 处。处理站方面，49 座人工湿地进出水渠未清理淤泥，其中，朱家角镇 34 座，金泽镇 15 座；24 座处理站、3 座提升泵站，发现问题 76 处，部分较为严重，朱家角镇关王庙 4#污水处理站水泵未运行、金泽镇淀湖 5#污水处理站好氧池活性污泥不足、练塘尤家泾 1#污水处理站膜池活性污泥活性不足、夏阳街道塘郁 6 号排水泵站室内不通风、白鹤镇红旗

11 号污水处理站备用泵未接线、赵巷镇伍家埭污水处理站膜池无活性污泥。

工作建议：一是各街镇要开展危险源辨识和自查整改，及时更新完善处理站、污水泵站警示标识标牌、通风设施等，尤其是生物滤池处理单元，务必要确保换气扇 24 小时运行。二是各街镇应落实污水处理站运维单位及时对进出水水量、水质进行记录，加强电耗和药耗统计，对出水水质进行日常监测。三是各街镇要督促加强农村生活污水处理设施巡检力度，制定年度养护维修计划，尤其加强对污水提升泵、鼓风机（气泵）、污泥回流和配电自控系统等关键设施巡检维护力度。

二、检查结果

根据检查小组对各街镇的现场评分,4 月份水利行业长效管理检查结果如下。

2021 年 4 月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	华新镇	华新镇	
	白鹤镇	夏阳街道	
	赵巷镇	赵巷镇	
		重固镇	
较好	香花桥街道	徐泾镇	重固镇
	盈浦街道	香花桥街道	香花桥街道
	夏阳街道	朱家角镇	
	重固镇	金泽镇	
	徐泾镇	白鹤镇	
		盈浦街道	
		练塘镇	

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
一般	朱家角镇		赵巷镇
	金泽镇		白鹤镇
	练塘镇		夏阳街道
			练塘镇
			金泽镇
			朱家角镇

特此通报。

附件：2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2021 年 5 月 17 日

（此件主动公开）

抄送：姜爱锋副区长，市水利管理事务中心，区财政局、区生态环境局、区农业农村委、区绿化市容局。

上海市青浦区水务局办公室

2021 年 5 月 26 日印发

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210401	方夏村	水利设施	北盆泾泵闸	闸室翼墙墙缝内有杂草	及时清除翼墙内杂草	
S210402	方夏村	水利设施	北盆泾泵闸	搁门器转动不灵活	建议搁门器配重并定期加油润滑	
S210403	方夏村	水利设施	罗泾浜泵闸	液压杆防尘套破损	及时更换防尘套	
区级整改单	和睦村等	中小河道	玄武塘等 169 条河段	陆域、水域垃圾未清理等 833 个点位	及时清理	
W2104028	方夏村	污水处理站	刘夏 3 组	好氧池气泡较多	查明原因，调节关键运行参数	
W2104029	方夏村	污水处理站	刘夏 3 组	小型配电柜未装锁	及时装锁	
W2104030	方夏村	污水处理站	刘夏 3 组	出水水质发白	查明原因，调节关键运行参数	
W2104031	方夏村	污水处理站	刘夏 2 组	出水水质发黄	查明原因，调节关键运行参数	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104032	方夏村	污水处理站	刘夏 11 组	出水水质发黄	查明原因，调节关键运行参数	
W2104033	中步村	污水处理站	伍家埭	膜池无活性污泥	查明原因，调节关键运行参数	
W2104034	中步村	污水处理站	伍家埭	提升井内液位计损坏	修复液位计	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（徐泾镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210404	连庵村	水利设施	连庵水闸	闸区绿化养护不到位	及时更换枯死乔木，加强绿化养护	
S210405	连庵村	水利设施	连庵水闸	水位尺未及时清洁	定期清洁水位尺	
S210406	连庵村	水利设施	官路浜水闸	闸门限位不准无法正常搁门	及时调整修复限位	
S210407	连庵村	水利设施	官路浜水闸	管理房台阶沉降	及时修补裂缝	
区级整改单	陆家角村等	中小河道	黄瓜漕等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 852 个点位	及时清理	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（华新镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210408	杨家庄村	水利设施	大石桥泵闸	绿化养护不到位	及时更换枯死灌木，加强绿化养护	
S210409	杨家庄村	水利设施	新宅水闸	水位尺未及时清洁	定期清洁水位尺	
区级整改单	叙中村等	中小河道	马桥河等 132 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 913 个点位	及时清理	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210410	中新村	水利设施	麻花浜水闸	闸门污泥未及时冲洗	及时冲洗清洁闸门	
S210411	新联村	水利设施	潘家沟泵闸	闸门限位不准无法正常搁门	及时调整修复限位	
S210412	新联村	水利设施	重新艾祁港水闸	绿化养护不到位	及时清除杂草，加强绿化养护	
S210413	新联村	水利设施	重新艾祁港水闸	管理房散水坡下沉有裂缝	及时修补裂缝	
区级整改单	徐姚村等	中小河道	洋泾江等 134 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 842 个点位	及时清理	
W2104035	中新村	污水处理站	董家	配电柜无警示标志	粘贴警示标识	
W2104036	中新村	污水处理站	董家	格栅未安装好	重新安装格栅	
W2104037	回龙村	污水处理站	旺塔泾	取样检查井未清洗	及时清洗	
W2104038	回龙村	污水处理站	旺塔泾	进水渠盖板损坏	及时更换盖板	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104039	回龙村	污水处理 站	旺塔泾	进水渠水位偏高	查明原因，调节关键运行参数	
W2104040	回龙村	污水处理 站	旺塔泾	换气扇未运行	及时维修换气扇	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210414	红旗村	水利设施	圩楼泵闸	控制柜接线不规范	规范接线	
区级整改单	新江村等	中小河道	鹤溪江等 203 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1352 个问题	及时清理	
W2104074	杜村村	污水处理站	韩南	活性污泥不足	查明原因，调节关键运行参数	
W2104075	杜村村	排水管网	韩南	杜村村 10 号未纳管	及时纳管	
W2104076	杜村村	排水管网	韩南	杜村村 11 号未纳管	及时纳管	
W2104077	杜村村	排水管网	落书浜	杜村村 279 号未纳管	及时纳管	
W2104078	杜村村	排水管网	落书浜	杜村村 280 号未纳管	及时纳管	
W2104079	红旗村	污水处理站	红旗 10 号	门损坏	及时修复	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104080	红旗村	排水管网	红旗 10 号	朱家木桥 22 号未纳管	及时纳管	
W2104081	红旗村	污水处理站	红旗 11 号	配电柜指示灯损坏	及时维修指示灯	
W2104082	红旗村	污水处理站	红旗 11 号	备用泵未接线	及时检修水泵	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210415	淀峰村	水利设施	南城江水闸	大控制水闸未配备水位尺	内外河配备水位尺	
S210416	薛间村	水利设施	龙潭浜泵闸	槽钢预埋件脱焊	及时焊修	
S210417	薛间村	水利设施	小洋泾泵闸	水闸控制柜内接线混乱	整理电气线路规范接线	
S210418	薛间村	水利设施	小洋泾泵闸	水泵控制柜接线端无绝缘保护套	规范接线	
S210419	薛间村	水利设施	普安江水闸	启闭机运行有异响	及时检修启闭机	
区级整改单	新胜村等	中小河道	横港等 279 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2078 个点位	及时清理	
W2104020	淀峰村	污水处理站	关王庙 4#	水泵不运行	及时维修	
W2104021	淀峰村	污水处理站	关王庙 4#	无风帽	及时安装	
W2104022	淀峰村	污水处理站	关王庙 4#	换气扇未运行	及时维修	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104023	淀峰村	污水处理站	关王庙 4#	内部环境差	及时清理	
W2104024	淀峰村	污水处理站	关王庙 4#	取样检查井打不开	立即整改	
W2104025	淀山湖一村	污水处理站	淀山湖一村	湿地进水管道冒溢	查明原因，调节关键运行参数	
W2104026	淀山湖一村	污水处理站	淀山湖一村	检查井盖板损坏	及时更换	
W2104027	淀山湖一村	污水处理站	淀山湖一村	取样检查井未清洗	及时清洗	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210420	叶港村	水利设施	第二排滂江泵闸	控制柜内接线端无绝缘保护套	规范接线	
S210421	叶港村	水利设施	第二排滂江泵闸	熔断器破损	及时更换熔断器	
S210422	东泖村	水利设施	沈陶泵闸	控制柜内杂物未清理	及时清理控制柜内杂物	
S210423	东泖村	水利设施	沈陶泵闸	控制柜柜门未接地	柜门规范接地	
S210424	东泖村	水利设施	东三村江水闸	室外控制箱锈蚀破损	更换控制箱并上锁	
S210425	练东村	水利设施	环桥江水闸	启闭房接地桩刷涂不规范	接地桩规范刷涂黄绿警示色	
区级整改单	星浜村等	中小河道	周泾 等 359 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2535 个点位	及时清理	
W2104041	泾珠村	污水处理站	尤家泾 1#	电子显示屏损坏	及时维修显示屏	
W2104042	泾珠村	污水处理站	尤家泾 1#	膜池活性污泥活性不足	查明原因，调节关键运行参数	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104043	金前村	污水处理站	前湾 2#	室内积水	查明原因，及时整改	
W2104044	金前村	污水处理站	前湾 2#	配电柜指示灯损坏	及时修复	
W2104045	金前村	污水处理站	前湾试验站	铭牌有误	及时更正	
W2104046	金前村	污水处理站	前湾试验站	滤料池水量偏大	查明原因，及时整改	
W2104047	金前村	污水处理站	前湾试验站	未安装换气扇	及时安装换气扇	
W2104048	金前村	污水处理站	前湾试验站	湿地进出水渠未装设盖板	及时装设盖板	
W2104049	金前村	污水处理站	前湾 1#	进水渠盖板未盖	立即整改	
W2104050	金前村	污水处理站	前湾 1#	未设取样检查井	加装取样井	
W2104051	徐练村	污水处理站	茅练里	水泵未运行	检修水泵	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104052	联农村	污水处理 站	塘岸	滤料未清洗	及时清洗滤料	
W2104053	联农村	污水处理 站	塘岸	进水集水槽水位较高	查明原因，调节关键运行参数	
W2104054	联农村	污水处理 站	塘岸	铭牌有误	及时更正	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210426	莲湖村	水利设施	斗鸡港泵闸	闸门限位不准无法正常搁门	及时调整修复限位	
S210427	莲湖村	水利设施	斗鸡港泵闸	运行人员无操作证书	加强人员技能培训	
S210428	新港村	水利设施	草芒浜单闸	启闭机运行有异响，制动松弛	及时检修启闭机	
S210429	莲湖村	水利设施	种蓄场单闸	闸门限位不准无法正常搁门	及时调整修复限位	
S210430	莲湖村	水利设施	种蓄场单闸	液压杆防尘套缺失	配备防尘套	
S210431	莲湖村	水利设施	莲湖浜套闸	启闭机油杯缺失	配备油杯或油嘴	
S210432	莲湖村	水利设施	莲湖浜套闸	水位尺未及时清洁	定期清洁水位尺	
区级整改单	双祥村等	中小河道	南石河等 347 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2920 个点	及时清理	
W2104001	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	配电柜未装锁	及时装锁	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104002	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	配电柜无警示标识	粘贴警示标识	
W2104003	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	好氧池活性污泥不足	查明原因，调节关键运行参数	
W2104004	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	格栅池垃圾未清理	及时清理垃圾	
W2104005	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	格栅池盖板无扶手	及时装设扶手	
W2104006	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	沉淀池未清洗滤料	及时清洗滤料	
W2104007	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	取样检查井打不开	立即整改	
W2104008	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	围墙裂缝	及时混凝土修复	
W2104009	淀湖村	污水处理站	淀湖 5#	无除磷装置	加装除磷装置	
W2104010	雪米村	污水处理站	湖头 2#	进水集水槽淤泥较多	及时集水槽淤泥	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104011	雪米村	污水处理站	湖头 2#	风帽损坏	及时修复风帽	
W2104012	雪米村	污水处理站	湖头 2#	取样检查并未清洗	及时清洗	
W2104013	雪米村	污水处理站	湖头 2#	格栅池盖板损坏	及时更换	
W2104014	雪米村	污水处理站	湖头 2#	室内环境较差	及时清理	
W2104015	雪米村	污水处理站	湖头 1#	进水集水槽淤泥较多	及时集水槽淤泥	
W2104016	雪米村	污水处理站	湖头 1#	风帽未运行	及时维修	
W2104017	南新村	污水处理站	南车 2#	进水集水槽淤泥较多	及时集水槽淤泥	
W2104018	南新村	污水处理站	南车 2#	标牌有误	及时更正	
W2104019	南新村	污水处理站	南车 2#	铭牌有误	及时更正	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210433	金家村	水利设施	金家泵闸	闸门底坎无泄水孔	建议底坎增设泄水孔	
S210434	金家村	水利设施	金湾泵闸	闸门横梁上树枝等杂物未 及时清理	及时清理横梁上杂物	
S210435	金家村	水利设施	金湾泵闸	闸室翼墙墙缝内有杂草	及时清除翼墙内杂草	
区级整改 单	王仙村等	中小河道	中横港等 127 条 河道	陆域、水域垃圾未清理等 616 个点位	及时清理	
W2104055	塘郁村	排水泵站	塘郁 5 号	处理站围栏未上锁	安装门锁	
W2104056	塘郁村	排水泵站	塘郁 5 号	集水池垃圾较多	及时清理垃圾	
W2104057	塘郁村	排水泵站	塘郁 5 号	格栅栅距不够	更换格栅	
W2104058	塘郁村	排水管网	塘郁 5 号	塘郁 429 号未纳管	及时纳管	
W2104059	塘郁村	排水管网	塘郁 5 号	塘郁 427 号未纳管	及时纳管	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104060	塘郁村	排水泵站	塘郁 6 号	配电柜无警示标识	粘贴警示标识	
W2104061	塘郁村	排水泵站	塘郁 6 号	配电柜指示灯损坏	及时修理指示灯	
W2104062	塘郁村	排水泵站	塘郁 6 号	室内违章堆载	立即清理	
W2104063	塘郁村	排水泵站	塘郁 6 号	室内不通风	装设换气扇	
W2104064	塘郁村	排水泵站	塘郁 6 号	集水池窰井盖打不开	切割后开启	
W2104065	塘郁村	排水管网	塘郁 6 号	塘郁 41 号未纳管	及时纳管	
W2104066	塘郁村	排水管网	塘郁 6 号	塘郁 39 号未纳管	及时纳管	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（盈浦街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210436	南横村	水利设施	北浪新河江南 泵闸	消防器材未定置化	消防器材划示警示线	
S210437	南横村	水利设施	北浪新河江南 泵闸	水位尺安装不规范	规范安装水位尺	
S210438	南横村	水利设施	北浪新河江南 泵闸	闸区绿化养护不到位	及时更换枯死乔木，加强绿化养 护	
区级整改单	南横村等	中小河道	石浦港等 55 条 河道	陆域、水域垃圾未清理等 351 个点位	及时清理	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S210439	新桥村	水利设施	段露泾泵闸	运行记录填写不规范	规范填写记录表	
S210440	新桥村	水利设施	双泾泵闸	巡查、运行记录表填写不规范	规范填写记录表	
S210441	新桥村	水利设施	双泾泵闸	控制柜柜门未接地	控制柜柜门规范接地	
区级整改单	向阳村等	中小河道	高泾江等 172 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1281 个点位	及时清理	
W2104067	向阳村	排水泵站	向阳村 1#	集水池垃圾较多	及时清理垃圾	
W2104068	向阳村	排水泵站	向阳村 1#	水泵池盖板损坏	及时修复盖板	
W2104069	向阳村	排水管网	向阳村 1#	向阳村 109 号未纳管	及时纳管	
W2104070	向阳村	排水管网	向阳村 1#	向阳村 95 号附近管道裸露	及时纳管	
W2104071	向阳村	排水管网	向阳村 1#	向阳村 149 号未纳管	及时纳管	

2021 年 4 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W2104072	爱星村	污水处理 站	毛家浜	取样井未清洗	及时清洗	
W2104073	爱星村	污水处理 站	毛家浜	水泵池盖框损坏	及时维修盖框	