

上海市青浦区水务局文件

青水〔2023〕168号

青浦区水务局关于2023年市政消火栓 维护保养工作的通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据《青浦区水务局、财政局、消防救援支队关于印发〈青浦区市政消火栓维护保养工作考核办法（试行）〉的通知》（青水〔2022〕142号），区水务局于2023年12月组织全区2023年市政消火栓维护保养工作考核，区消防救援支队参与技术指导，具体情况通报如下：

一、考核情况

1.制度建设方面。各街镇均已建立维护保养工作机制，并定期更新。

2.日常养护方面。各街镇日常养护工作均已完成，维护保养台账记录较完整，但个别街镇台账记录规范性有待提高。

3.应急维修方面。除个别点位应急维修需要掘路审批等特殊情况下，各街镇均能于3个工作日内组织供水企业完成市政消火栓的应急维修。

4.维养验收方面。一是日常养护验收，各街镇均已完成维护保养验收工作，但个别街镇存在超时验收情况。二是应急维修验收，除金泽镇外，各街镇均已完成应急维修验收工作，但个别街镇存在超时验收、验收部门参与度不高等情况。

5.信息管理方面。各街镇均已建立街镇、消防、水务等部门组成的市政消火栓抢修联络体系，及时更新市政消火栓清单，遇无编号的市政消火栓及时上报消防救援支队统一编号。

6.资金保障方面。除香花桥街道、夏阳街道外，各镇均已参照《上海市市政消火栓维修养护定额》合理确定并落实辖区内2023年度市政消火栓的维护保养资金。

二、考核结果

按照《青浦区市政消火栓维护保养工作年度考核要求和评分》标准，对制度建设、日常养护等六个方面9项工作要求进行综合考评，考核结果如下：

优秀：重固镇、朱家角镇、徐泾镇、练塘镇、白鹤镇

良好：赵巷镇、盈浦街道、华新镇

合格：金泽镇、香花桥街道、夏阳街道

三、工作要求

（一）各街镇要高度重视本轮考核中发现的问题，压实整改责任，逐条落实整改，保障全区消防水源安全。

（二）各街镇要落实 2024 年市政消火栓维护保养经费，尤其是保障应急维修费用，做好年度市政消火栓日常养护和应急抢修工作。

（三）各街镇要不断完善市政消火栓维护保养工作机制，抓好养护成效，并全面推广市政消火栓“随申码”服务管理数字的应用场景。

特此通报。

附件：2023 年市政消火栓维护保养考核评分结果

上海市青浦区水务局

2023 年 12 月 29 日

附件

2023 年市政消火栓维护保养考核评分结果

序号	街镇	分数
1	重固镇	100
2	朱家角镇	96
3	徐泾镇	94
4	练塘镇	91
5	白鹤镇	90
6	赵巷镇	88
7	盈浦街道	84
8	华新镇	81
9	金泽镇	79
10	香花桥街道	75
11	夏阳街道	71