

上海市青浦区水务局文件

青水〔2024〕42号

青浦区水务局关于 2024 年 3-4 月 水利行业长效管理检查的通报

各镇人民政府、街道办事处：

按照区政府批准的相关管理办法，区水务局于 3 月、4 月份对各镇、街道水利设施、中小河道、农村生活污水处理系统长效管理工作开展行业检查，现将检查情况通报如下：

一、检查情况

3-4 月共检查 11 个村居的水利设施 149 座、农污设施 178 座、镇村级河湖 119 条（详见附件）。

（一）水利设施长效管理

总体情况：各街镇按照工作要求完成运行养护工作，水利设施运行管护情况总体较好。

3-4月抽查镇级水利设施149座，下发61张整改单，主要涉及管理房插座损坏、水位尺未定期清洗、现场未规范放置台账资料、管理房内有杂物未清理等问题，上述问题点位均已下发至相关街镇落实整改。

2月检查下发整改单36张，各街镇均已反馈整改。

工作建议：一是加强安全管理，强化电气设备隐患排查，及时整改。二是做好常态养护工作，严抓养护质量，定期清洗水位尺。三是完善现场台账资料，规范公示上岗证书。四是强化闸区巡查，及时清理杂物。五是坚持开展大控制、圩区活水畅流调度。

（二）中小河道长效管理

总体情况：各街镇河湖养护总体情况较好，3-4月对全区镇村管河湖开展常态巡查和行业检查，共抽查镇村级河湖119条，下发61张整改单，主要存在陆域保洁白色垃圾未及时清理、水域保洁河面漂浮物未打捞干净等问题，个别街镇长效养护不到位，上述问题点位均已下发至相关街镇落实整改。

2月检查下发整改单31张，各街镇均已反馈整改。

工作建议：一是各街镇要进一步压实养护企业养护巡查、水质维护、问题处置、情况报告“四项责任”，加强日常检查考核。二是各街镇要围绕水质维护工作要求，重点加强国考、市考断面周边河湖水域、陆域监管，针对岸上污染源入河、污水直排等问题做到及时处置，并做好村级河道水质监测，确保辖区内河湖水质健康稳定。三是随着气温逐步升高，各街镇要督促养护企业加

强蓝藻围隔等设施排查维修，落实应急打捞队伍和设备，做好蓝藻问题的及时发现清理，确保辖区内河湖面清岸洁。**四是**各街镇要加强河道内地笼网簕等阻水物常态长效清理，通过组织河道清网行动做好集中排查和专项整治，巩固提升河湖精细化养护水平。

（三）农村生活污水处理系统管理

总体情况：3-4月共抽检污水主干管12.85公里，支连管抽检312条段，发现2级及以上管网缺陷432处。3-4月度共检查167座污水处理站、11座污水泵站、2722户农户，共计发现采样井脏污、进水渠液位偏高、污水直排、井盖破损等问题934处。上述问题点位已下发至相关街镇落实整改。

2月全区发现各类问题53处，已整改23处。个别街镇整改率偏低。

工作建议：一是加强问题整改，针对市级通报的反复超标站点以及历次检查的问题，应系统分析问题原因，加快落实整改措施。二是加强设施运维管理，请各街镇务必明确主体责任，积极落实管养措施，提高设施巡检养护频次，确保设施正常稳定运行。三是进一步提升站容站貌，请各街镇按照市区相关规定，对标对表，扎实推进农污设施除锈刷漆补绿换牌工作。

二、检查结果

结合检查小组对各街镇的现场检查情况，3-4月份水利行业长效管理检查结果如下。

2024年3-4月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	重固镇	华新镇	徐泾镇
	华新镇	夏阳街道	
	徐泾镇	徐泾镇	
	白鹤镇	赵巷镇	
	赵巷镇	朱家角镇	
	香花桥街道	盈浦街道	
	朱家角镇	练塘镇	
	盈浦街道	香花桥街道	
	练塘镇	白鹤镇	
	金泽镇	重固镇	
	夏阳街道	金泽镇	
较好			夏阳街道
			华新镇
一般			盈浦街道
			赵巷镇
			重固镇
			香花桥街道
			金泽镇
			朱家角镇
			白鹤镇
		练塘镇	

特此通报。

附件：2024年3-4月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

上海市青浦区水务局

2024年5月22日

附件

2024年3-4月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施	中小河道(条)	农污设施(座)
赵巷镇	14	14	3
徐泾镇	12	7	0
华新镇	9	7	0
重固镇	12	8	18
白鹤镇	11	11	24
朱家角镇	18	12	41
练塘镇	21	13	49
金泽镇	25	19	31
夏阳街道	5	11	2
盈浦街道	4	8	0
香花桥街道	18	9	10
合计	149	119	178

抄送：肖辉副区长，市水利管理事务中心，区财政局、区生态环境局、区农业农村委、区绿化市容局。

上海市青浦区水务局办公室

2024年5月22日印发
