

# 上海市青浦区水务局文件

青水〔2022〕15号

---

## 青浦区水务局关于 2021 年 12 月水利行业 长效管理检查通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于 12 月份对每个镇、街道抽取 1 个行政村或居委会开展水利设施、农村生活污水处理系统长效管理工作的全覆盖检查，中小河道以本月河道巡查结果为依据，现将 12 月份的检查情况通报如下：

### 一、总体情况

12 月共检查 11 个村居的水利设施 35 座，农污处理系统 36 座，镇村级河湖 2104 条，详见下表：

2021 年 12 月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施（座）	中小河道（条）	农污系统（座）
赵巷镇	4	169	2
徐泾镇	3	127	/
华新镇	3	132	/
重固镇	4	134	4
白鹤镇	3	203	3
朱家角镇	4	279	10
练塘镇	4	359	7
金泽镇	3	347	8
夏阳街道	2	127	1
盈浦街道	2	55	/
香花桥街道	3	172	1
合计	35	2104	36

### （一）水利设施长效管理

**总体情况：**本月共抽查镇管水利设施 35 座，下发 24 张整改单。各街镇按照相关规程要求基本完成汛后养护工作，水利设施运行管理情况总体较好。养护维修方面，个别设施存在养护不到位、维修不及时现象，如重固镇郑店泵闸水泵电机弹性垫圈磨损。运行管理方面，个别设施管理不规范，如朱家角镇沈步娄泵闸闸门未规范搁门。闸容闸貌方面，绿化养护基本到位，闸区范围清洁整洁。安全运行方面，个别设施需进一步加强安全管理，如香

花桥街道八字桥泵闸操作柜未配备绝缘垫；赵巷镇小泾河泵闸管理房内堆积柴油等危险品。

**工作建议：**一是及时开展设施设备汛后养护，严抓养护质量，加强巡查，及时维护，确保设备安全可靠，按照“六个到位”要求进一步加强水闸规范化管理；二是持续落实水资源调度工作，按照方案要求，有序开展大控制片、圩区水资源调度。对不经常启闭的闸门和水泵做好定期启闭和试泵工作，保证设施设备安全稳定运行。三是继续对照水利部水闸安全运行专项检查要求，落实安全生产责任，强化安全生产意识，以问题为导向，加强自查自纠，及时排查和消除安全隐患。

## （二）中小河道长效管理

**总体情况：**本月对全区所有河道开展多轮巡查，总体情况较好，对发现的 20567 个养护类问题已转街镇落实处置，累计下发整改单 19515 张，各街镇均已落实有效整改。部分河道存在保洁不到位问题，如白鹤镇北村河翁家厍桥西侧陆域垃圾未及时清理、金泽镇外婆荡港彩虹路交叉口东侧水域漂浮物未及时打捞，影响河道环境面貌。

本月市级下发整改单 113 张，其中养护类问题 96 张、监管类问题 17 张。目前为止均已完成整改。

**工作建议：**一是要认真梳理全年工作开展情况，总结经验和教训，查找问题和不足，研究改进和提升对策，不断提高全区河湖管理养护水平；二是要严格按照考核办法规定，对第三方单位

全年工作开展情况进行考核打分，尽快完成年终考核验收，并按考核结果落实尾款拨付；三是要尽快推进 2022 年度河道长效管理项目招投标工作，确保下一年度河湖养护工作顺利衔接。

### **（三）农村生活污水处理系统管理养护**

**总体情况：**本月考核结果以管网检测及现场检查情况为依据。**管网方面**，月度共抽检污水管道主管 3892 米、支管 684 段，发现 2 级及以上缺陷共 142 处。部分街镇 3-11 月管网 2 级及以上缺陷，共 156 处未整改（功能性缺陷 87 处，结构性缺陷 69 处）；朱家角共 81 处未整改（功能性缺陷 43 处，结构性缺陷 38 处）、香花桥共 32 处未整改（功能性缺陷 9 处，结构性缺陷 23 处）、练塘共 14 处未整改（功能性缺陷 9 处，结构性缺陷 5 处）、金泽共 10 处功能性缺陷未整改、赵巷共 8 处未整改（功能性缺陷 5 处，结构性缺陷 3 处）、白鹤共 8 处功能性缺陷未整改、重固共 3 处功能性缺陷未整改。**处理站方面**，月度共检查 35 座污水处理站，1 座污水泵站，共计发现问题 16 处，部分处理站运行问题较为严重，如：夏阳街道塘郁 6 号污水泵站设备停止运行，朱家角镇蒋家村污水处理站集水池盖板缺失，练塘镇三河 1 号污水处理站好氧池无盖板等。

**工作建议：**一是重视安全生产，落实主体责任，通过加强安全检查、落实新冠疫情防控、低温天气防范、强化值班值守等措施，全力确保农污行业安全稳定。二是强化农污水质监管，开展农污设施运行维护自查自纠工作，通过强化运维监管和加强水质

监测，保障设施正常运行，出水水质达标。三是规范“码上运维”平台使用，青浦区农村生活污水处理设施巡检管理平台（简称“码上运维”）已经正式启用，目前存在巡检时长不足、工单数量偏少，各街镇应规范“码上运维”平台，提高巡检养护的针对性。

## 二、检查结果

根据检查小组对各街镇的现场评分，12月份水利行业长效管理检查结果如下。

2021年12月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	白鹤	夏阳	重固
	华新	赵巷	练塘
	盈浦	华新	白鹤
		徐泾	朱家角
			金泽
			香花桥
			赵巷
			夏阳
较好	徐泾	香花桥	
	练塘	重固	
	金泽	练塘	
	夏阳	盈浦	
	赵巷	朱家角	
		金泽	
		白鹤	
一般	重固		
	香花桥		
	朱家角		

特此通报。

附件：2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2022 年 1 月 29 日

附件

## 2021年12月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211201	新镇居委	水利设施	小泾河泵闸	管理房内堆积柴油等危险品	及时清除杂物	
S211202	新镇居委	水利设施	新光泵闸	水泵电机动力线未规范穿管	动力线规范穿管（软管）	
S211203	新镇居委	水利设施	新光泵闸	搁门器养护不到位	搁门器油嘴加油并配重	
区级整改单	和睦村等	中小河道	大田泾等169条河段	陆域、水域垃圾未清理等1223个点位	及时清理	
W2112011	中步村	污水处理站	中伍五组	泡沫太多	及时检修	
W2112012	方夏村	污水处理站	刘夏8组	格栅未清理	及时清理	
W2112017	新镇居委	排水管网	丰浜	2级及以上缺陷17处	及时整改	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（徐泾镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211204	陆家角村	水利设施	新开横河水闸	水位尺下部脱落未固定	加强巡查，及时固定水位尺	
S211205	陆家角村	水利设施	北寺泾泵闸	无试运行记录	闸门按规范试运行	
区级整改单	陆家角村等	中小河道	徐泾江等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1187 个点 位	及时清理	



## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（华新镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211206	陆象村	水利设施	南马巷泵闸	外河水位尺脱落未及时固定	加强巡查，及时固定水位尺	
区级整改单	叙中村等	中小河道	陈洞江等 132 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1210 个点位	及时清理	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211207	郑店村	水利设施	郑店泵闸	绝缘垫老化开裂	及时更换绝缘垫	
S211208	郑店村	水利设施	郑店泵闸	水泵电机弹性垫圈磨损	加强巡查,及时更换弹性垫圈	
S211209	郑店村	水利设施	石塔泾水闸	现场无巡查、运行记录表	规范台账记录且放置现场	
区级整改单	徐姚村等	中小河道	老通波塘等 134 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1196 个点位	及时清理	
W2112001	章堰村	污水处理站	北浜	围栏损坏	及时更换	
W2112002	章堰村	污水处理站	北浜	盖板无扶手	及时安装	
W2112018	新丰村	排水管网	庄家台	2 级及以上缺陷 1 处	及时整改	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211210	赵屯村	水利设施	小巷泾泵闸	汛后养护记录填写不规范	规范详细记录汛后养护内容	
区级整改单	新江村等	中小河道	北村河等 203 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2089 个问题	及时清理	
W2112013	青龙村	污水处理站	青龙 1 组	盖板缺损	及时检修	
W2112019	江南村	排水管网	江南村 6#提升泵站	2 级及以上缺陷 7 处	及时整改	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211211	小江村	水利设施	斜沥港泵闸	闸门限位故障	及时修复限位	
S211212	万隆村	水利设施	甸庄屋水闸	熔断器木板未封箱改造	熔断器及时封箱改造，消除用电隐患	
S211213	万隆村	水利设施	甸庄屋水闸	室外照明灯外壳脱落	加强巡查，及时修复照明灯	
S211214	万隆村	水利设施	沈步娄泵闸	闸门未规范搁门（仅一侧搁门）	闸门规范搁门	
区级整改单	新胜村等	中小河道	小圩村江等 279 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2907 个点位	及时清理	
W2112003	庆丰村	污水处理站	蒋家村	集水池盖板缺失	及时安装	
W2112004	万隆村	污水处理站	小江村	杂草未清理	及时清理	

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
W21120120	建新村	排水管网	封沃塘	2级及以上缺陷13处	及时整改	
W2112021	建新村	排水管网	南宅基	2级及以上缺陷5处	及时整改	
W2112022	建新村	排水管网	庄家村北	2级及以上缺陷4处	及时整改	
W2112023	建新村	排水管网	庄家村南	2级及以上缺陷7处	及时整改	
W2112024	庆丰村	排水管网	北陆家村	2级及以上缺陷10处	及时整改	
W2112025	庆丰村	排水管网	蒋家村	2级及以上缺陷7处	及时整改	
W2112026	庆丰村	排水管网	倪家浜村	2级及以上缺陷10处	及时整改	
W2112027	朱庄村	排水管网	朱家村	2级及以上缺陷17处	及时整改	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211215	泾珠村	水利设施	南中心江泵闸	闸门底坎止水橡皮破损	及时更换底坎橡皮	
S211216	东泖村	水利设施	浪字圩江单泵闸	闸区范围违规布设地笼	及时清除地笼	
S211217	东泖村	水利设施	浪字圩江单泵闸	闸区绿化区域有杂草	加强绿化养护，及时清除杂草	
区级整改单	星浜村等	中小河道	东西叶厍村江等 359 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 3054 个点位	及时清理	
W2112005	长河村	污水处理 站	三河 1 号	好氧池无盖板	及时安装	
W2112006	长河村	污水处理 站	三河 2 号	液位控制不足	及时检修	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211218	建国村	水利设施	金泽港套闸	巡查记录填写不规范，未写巡查结果	规范填写巡查记录	
S211219	新池村	水利设施	大桃港单闸	空气开关面板脱落	及时修复开关面板	
区级整改单	双祥村等	中小河道	外婆荡港等 347 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 3821 个点位	及时清理	
W2112014	建国村	污水处理站	建国村俞家浜 1#	围栏损坏、未刷漆	及时检修	
W2112015	雪米村	污水处理站	雪米村湖头 2#	采样井无法正常排水	及时检修	
W2112016	雪米村	污水处理站	雪米村湖头 2#	生物滤池污泥未清理	及时清理	
W2112028	龚都村	排水管网	龚都村龚潭	2 级及以上缺陷 16 处	及时整改	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211220	塘郁村	水利设施	塘郁泵闸	水泵电机动力线未规范穿管	动力线规范穿管（软管）	
区级整改单	王仙村等	中小河道	三官塘等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 855 个点位	及时清理	
W2112007	塘郁村	排水泵站	塘郁 6#	设备停止运行	及时检修	
W2112008	塘郁村	排水泵站	塘郁 6#	室内杂物堆积过多	及时清理	
W2112029	枫泾村	排水管网	枫泾 1#	2 级及以上缺陷 17 处	及时整改	



## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（盈浦街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211221	俞家埭村	水利设施	俞家埭排涝站	绿化区域有杂草	加强绿化养护，及时清除杂草	
区级整改单	南横村等	中小河道	天恩丁家江等 55 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 406 个 点位	及时清理	

## 2021 年 12 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S211222	贺桥村	水利设施	八字桥泵闸	操作柜未配备绝缘垫	操作柜规范配备绝缘垫	
S211223	新姚村	水利设施	南小赵屯泵闸	水位尺未及时清洁	加强巡查，及时清洁水位尺	
S211224	新姚村	水利设施	毛家泾泵闸	控制柜柜门未接地	控制柜柜门规范接地	
区级整改单	向阳村等	中小河道	油车浜等 172 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1567 个点位	及时清理	
W2112010	大联村	污水处理站	听基污水处理站	格栅栅距过大	及时更换	
W2112011	东方村	排水泵站	东方村 5 号	围栏无警示标志	及时安装	
W2112030	燕南村	排水管网	元浪污水处理站	2 级及以上缺陷 11 处	及时整改	

(本页无正文)

---

抄送：肖辉副区长，市水利管理事务中心，区财政局、区生态环境局、  
区农业农村委、区绿化市容局。

---

上海市青浦区水务局办公室

2022年1月29日印发

---