

上海市青浦区水务局文件

青水〔2022〕141号

青浦区水务局关于 2022 年 11 月水利行业 长效管理检查的通报

各镇人民政府、街道办事处：

根据区政府批准的相关管理办法，区水务局于 11 月份对每个镇、街道抽取 1 个行政村或居委会开展水利设施、农村生活污水处理系统长效管理工作的全覆盖检查，中小河道以本月河道巡查结果为依据，现将 11 月份的检查情况通报如下：

一、总体情况

11 月共检查镇级水利设施 64 座，农污处理系统 36 座，镇村级河湖 2104 条，详见下表：

2022年11月青浦区水利行业长效管理检查数量统计表

检查范围	水利长效管理设施		
	水利设施（座）	中小河道（条）	农污系统
赵巷镇	6	169	2
徐泾镇	5	127	1
华新镇	5	132	2
重固镇	5	134	4
白鹤镇	3	203	3
朱家角镇	8	279	5
练塘镇	10	359	5
金泽镇	9	347	9
夏阳街道	3	127	2
盈浦街道	2	55	/
香花桥街道	8	172	3
合计	64	2104	36

（一）水利设施长效管理

总体情况：本月累计抽查镇级水利设施 64 座，下发 49 张整改单。各街镇按照要求落实运行养护工作，水利设施运行管理情况总体较好。养护维修方面，个别设施仍存在养护不到位、维修不及时现象，如香花桥街道长连泾泵闸闸门无法启动；金泽镇朱舍泵闸液压启闭机漏油。运行管理方面，个别设施管理不规范，如重固镇小泾江水闸闸区未做好闸区封闭检查和安全警示张贴。闸容闸貌方面，基本杜绝闸区、管理房侵占、乱堆杂物现象。安全管理方面，部分设施未及时排查消除安全隐患，如徐泾镇东金泾港水闸控制柜柜门与柜体未用编制铜线跨接；金泽镇西宋泵闸刹车需维修。

工作建议：一是抓实抓细日常养护工作，经常检查，及时维修，确保设备安全可靠，按照“六个到位”要求进一步加强水闸规范化管理。二是持续落实水资源调度工作，按照方案要求，坚持开展大控制、圩区活水畅流调度。三是严格落实到岗到位制度，加强巡查，对不经常启闭的闸门、水泵做好定期启闭和试运行工作，保证设施设备安全稳定运行。四是落实安全生产责任，强化安全生产意识，以问题为导向，加强自查自纠，及时排查和消除安全隐患。

（二）中小河道长效管理

总体情况：11月对全区河湖开展多轮全覆盖检查，总体情况较好，累计下发整改单13152张，各街镇均已落实整改，但在部分河道仍存在保洁不到位情况，如朱家角镇三泾港水生植物未及时打捞、白鹤镇圩~~浚~~岸边垃圾未及时清理，影响河道环境面貌。

11月市级检查共下发整改单197张，其中养护类问题153个、监管类问题44个。截至目前所有问题均已完成整改，全区整改率100%。

工作建议：一是要持续加强河湖长效管理，督促养护单位继续做好常态保洁养护，并结合月度专项整治活动集中开展冬季绿化养护，确保河道绿化管护到位、景色优美；二是要尽快完成年度项目验收，重点做好台账资料的收集整理，为市级、区级年度考核做好准备；三是要尽快启动2023年度项目预算编制和招投标工作，确保养护工作顺利衔接。

（三）农村生活污水处理系统管理养护

总体情况：本月考核结果以管网检测、现场检查及台账检查为依据。**排水管网方面，**月度共抽检污水主干管 1.898 公里、支连管抽检 276 条段，发现 2 级及以上缺陷 37 处，其中功能性缺陷 25 处、结构性缺陷 12 处；发现排水管网（含农户）污水直排问题 16 处，雨污混接 1 处，井盖破裂 1 处，井盖打不开 1 处。**现场检查方面，**月度共检查 18 座污水处理站、18 座污水泵站，共计发现问题 37 处，部分设施运行问题较为严重，如徐泾镇前明村 1 号提升泵站有搭电，练塘镇联农村 4 号处理站换气扇未运行，金泽镇陈东村 1 号处理站未安装换气扇等。**台账检查方面，**月度共检查设施巡检、养护、维修等 14 项台账资料，部分街镇台账资料问题较多，如香花桥街道例会记录、每月现场检查记录、设施水量观测记录缺失，金泽镇例会记录不完善、管网养护维修台账资料不规范，重固镇、练塘镇、香花桥街道未完成新建设施和未纳管农户排摸等。

工作建议：一是**强化危险源辨识和自查整改**，各街镇应加大安全检查力度，及时更新完善处理站、污水泵站警示标识标牌，及时维修通风设施，尤其是生物滤池处理单元，务必要确保换气扇 24 小时运行。二是**加快管网缺陷整改工作**，针对年内未完成整改的管网缺陷，请相关街镇抓紧落实整改工作，并用电视或声响设备对整改完成情况进行复检，确保按时保质保量完成整改。三是**完善日常管理台账**，请各街镇依据考核办法及日常工作要

求，进一步完善管理台账，提前梳理 2023 年每年、每月规定工作，明确工作要求，确保管理台账资料规范完整。

二、检查结果

根据检查小组对各街镇的现场评分，11 月份水利行业长效管理检查结果如下。

2022 年 11 月青浦区水利行业长效管理检查考核结果表

总体评价	水利设施运行维护	中小河道管理养护	农污处理系统管理养护
好	朱家角	徐泾	夏阳
	夏阳	重固	徐泾
	徐泾	华新	重固
	练塘	盈浦	华新
	白鹤	练塘	
	华新	金泽	
	重固	赵巷	
	盈浦	夏阳	
		香花桥	
		白鹤	
		朱家角	
较好	香花桥		赵巷
	赵巷		白鹤
	金泽		朱家角
			香花桥
			金泽

特此通报。

附件：2022年11月水利行业长效管理检查问题汇总表

上海市青浦区水务局

2022年12月30日

附件

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（赵巷镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221101	和睦村	水利设施	亩浜泵闸	低压配电房未按要求配备挡鼠板	加强安全巡查,及时加装挡鼠板	
S221102	和睦村	水利设施	庙浜泵闸	电瓶车未按要求安全充电	加强人员安全教育	
S221103	和睦村	水利设施	柴家浜水闸	外河缺少水位尺	及时加装水位尺	
S221104	和睦村	水利设施	张家浜泵闸	控制柜绝缘垫破损	加强安全巡查,及时更换绝缘垫	
S221105	和睦村	水利设施	柴家浜水闸	外河缺少水位尺	及时加装水位尺	
S221106	和睦村	水利设施	张家浜泵闸	控制柜绝缘垫破损	加强安全巡查,及时更换绝缘垫	
11 月区级整改单	和睦村等	中小河道	陈泾浜泾等 169 条河段	陆域、水域垃圾未清理等 725 个点位	及时清理	
W2211020	和睦村	污水泵站	和睦村 1 号提升泵站	设施铭牌未更新	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2211021	和睦村	污水泵站	和睦村 2 号提升泵站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211022	和睦村	污水泵站	和睦村 3 号提升泵站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211023	和睦村	污水泵站	和睦村 3 号提升泵站	围栏基础裂缝	及时整改	
W2211024	和睦村	污水泵站	和睦村 4 号提升泵站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211025	和睦村	污水泵站	和睦村 4 号提升泵站	液位计未校核	及时整改	
W2211026	和睦村	污水泵站	和睦村 4 号提升泵站	围栏基础裂缝	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（徐泾镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221107	金云村	水利设施	东金泾港水闸	消防器材未按要求检查	按照要求及时检查消防器材	
S221108	金云村	水利设施	东金泾港水闸	控制柜柜门与柜体未用编织扁铜线跨接	控制柜门与柜体用编织扁铜线规范跨接	
11 月区级整改单	连庵村等	中小河道	姚河浜等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 677 个点位	及时清理	
W2211027	前明村	污水泵站	前明村 1 号提升泵站	违章搭电	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（华新镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221109	北新村	水利设施	任家浜泵闸	消防器材未按要求检查	按照要求及时检查消防器材	
S221110	北新村	水利设施	北葛排涝站	室外线路部分未穿管	按照要求对裸露线路穿管排线	
S221111	北新村	水利设施	张塘浜排涝站	螺杆启闭机丝杆轻微弯曲	及时维修更换弯曲丝杆	
11 月区级整改单	朱长村等	中小河道	朱长八号河等 132 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 707 个点位	及时清理	
W2211019	马阳村	排水管网（排水户）	马阳村 7 号提升泵站	122 号污水直排	及时纳管	
W2211028	马阳村	污水泵站	马阳村 5 号提升泵站	检查井上部裂缝	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（重固镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221112	毛家角村	水利设施	西张墅泾泵闸	控制柜柜门与柜体未用编织扁铜线跨接	控制柜门与柜体用编织扁铜线规范跨接	
S221113	毛家角村	水利设施	陈华港水闸	控制柜接线紊乱	及时整理线路，规范控制柜接线	
S221114	毛家角村	水利设施	小泾江水闸	闸区未做好封闭管理及安全警示	及时封闭闸区并做好安全警示	
11 月区级整改单	郝店村等	中小河道	东长泾等 134 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 834 个点位	及时清理	
W2211055	福泉山村	污水泵站	福泉山村 5 号提升泵站	围栏锈蚀	及时整改	
W2211056	新丰村	污水处理站	新丰村 14 号处理站	盖板裂缝	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（白鹤镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221115	太平村	水利设施	张家桥水闸	大门告示牌缺失	及时增加告示牌	
S221116	太平村	水利设施	张家桥水闸	桥架违规飞线	及时整改飞线	
11 月区级整改单	白鹤村等	中小河道	圩 濞 等 203 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1566 个问题	及时清理	
W2211001	王泾村	排水管网（排水户）	王泾村 5 号提升泵站	109 号污水直排	及时纳管	
W2211002	王泾村	排水管网（排水户）	王泾村 5 号提升泵站	127 号污水直排	及时纳管	
W2211004	王泾村	排水管网（排水户）	王泾村 5 号提升泵站	143 号污水直排	及时纳管	
W2211053	红旗村	污水处理站	红旗村 1 号处理站	进水渠盖板损坏	及时整改	
W2211054	王泾村	污水泵站	王泾村 3 号提升泵站	格栅未清理	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（朱家角镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221117	安庄村	水利设施	北安庄水闸	消防器材未按要求检查更换	按照要求及时检查更换消防器材	
S221118	安庄村	水利设施	田渡浜水闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
S221119	安庄村	水利设施	和平中心水闸	闸门底槛止水橡胶老化断裂	加强设施巡查，及时更换止水橡胶	
S221120	安庄村	水利设施	安庄车路泵站	巡查记录未按要求记录	加强人员培训，如实记录巡查内容	
11 月区级整改单	周荡村等	中小河道	三泾港等 279 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2274 个点位	及时清理	
W2211014	新华村	排水管网（排水户）	新华村 4 号处理站	119 号污水直排	及时纳管	
W2211015	新华村	排水管网（排水户）	新华村 4 号处理站	203 号污水直排	及时纳管	
W2211016	新华村	排水管网（排水户）	新华村 4 号处理站	202 号井盖破裂	及时纳管	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2211017	新华村	排水管网（排水户）	新华村4号处理站	234号雨污混接	及时纳管	
W2211018	新华村	排水管网（排水户）	新华村4号处理站	234号井打不开	及时纳管	
W2211030	沈巷村	污水泵站	沈巷村2号提升泵站	集水池盖板未上锁	及时整改	
W2211031	淀峰村	污水处理站	淀峰村2号处理站	采样井未清洗	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（练塘镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221121	徐练村	水利设施	四合泵站	水泵工作闸门涡轮转盘缺失	及时恢复工作闸门涡轮转盘	
S221122	徐练村	水利设施	南浜水闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
S221123	徐练村	水利设施	徐练徐家浜泵闸	水泵工作闸门涡轮转盘锈死	加强设施运行养护	
S221124	东庄村	水利设施	庄前港泵闸	闸区内违规飞线	及时整改飞线	
S221125	东庄村	水利设施	乔湾水闸	内外闸启闭机刹车制动不灵活	加强设施养护，及时修复刹车制动	
S221126	东庄村	水利设施	蒸东泵闸	外闸钢丝绳未调平，闸门倾斜	加强设施养护，及时调整钢丝绳长短	
11 月区级整改单	叶港村等	中小河道	横江等 359 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 2009 个点位	及时清理	
W2211005	东厍村	排水管网(排水户)	东厍村 2 号提升泵站	5 号污水直排	及时纳管	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2211006	东厓村	排水管网(排水户)	东厓村2号提升泵站	69号污水直排	及时纳管	
W2211032	星浜村	污水处理站	星浜村1号处理站	违章堆载	及时整改	
W2211033	大新村	污水处理站	大新村7号处理站	配电柜未上锁	及时整改	
W2211034	大新村	污水处理站	大新村7号处理站	接线不规范	及时整改	
W2211035	大新村	污水处理站	联农村4号处理站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211036	大新村	污水处理站	联农村4号处理站	换气扇未运行	及时整改	
W2211037	大新村	污水处理站	联农村4号处理站	违章堆载	及时整改	
W2211038	大新村	污水处理站	联农村2号处理站	生物滤池底泥未清理	及时整改	
W2211039	朱庄村	污水处理站	朱庄村1号处理站	空气开关保护壳缺失	及时整改	
W2211040	朱庄村	污水处理站	朱庄村1号处理站	换气扇罩损坏	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（金泽镇）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221127	爱国村	水利设施	白夏港泵闸	消防器材未按要求检查更换	按照要求及时检查更换消防器材	
S221128	爱国村	水利设施	白夏港泵闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
S221129	爱国村	水利设施	南洋港单闸	控制柜绝缘垫破损	加强安全巡查，及时更换绝缘垫	
S221130	爱国村	水利设施	南洋 3 米单闸	控制柜柜门与柜体未用编织扁铜线跨接	控制柜门与柜体用编织扁铜线规范跨接	
S221131	爱国村	水利设施	南洋 3 米单闸	室内线路未穿管	及时整理线路	
S221132	莲湖村	水利设施	朱舍泵闸	液压启闭机缸体倾斜且运行噪音大	加强设施巡查，及时安排检修	
S221133	莲湖村	水利设施	朱舍泵闸	液压启闭机缸体漏油	加强设施巡查，及时安排检修	
S221134	莲湖村	水利设施	新河泵闸	消防器材未按要求检查更换	按照要求及时检查更换消防器材	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221135	莲湖村	水利设施	新河泵闸	控制柜柜门与柜体未用编织扁铜线跨接	控制柜门与柜体用编织扁铜线规范跨接	
S221136	爱国村	水利设施	西宋泵闸	外闸止水橡皮破损	及时更换止水橡皮	
S221137	爱国村	水利设施	西宋泵闸	内外闸启闭机刹车制动不灵活	加强设施养护，及时修复刹车制动	
S221138	爱国村	水利设施	创新单闸	搁门器转动不灵活，无法正常搁门	加强设施养护，及时加注黄油	
S221139	爱国村	水利设施	创新单闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
S221140	爱国村	水利设施	创新单闸	闸门侧向导轮磨损严重	及时更换侧向导轮	
11月区级整改单	淀西村等	中小河道	东田肚江等347条河道	陆域、水域垃圾未清理等2022个点位	及时清理	
W2211041	陈东村	污水处理站	陈东村1号处理站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211042	陈东村	污水处理站	陈东村1号处理站	未安装换气扇	及时整改	
W2211043	陈东村	污水处理站	陈东村1号处理站	室内灯损坏	及时整改	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2211044	王港村	污水处理站	王港村 5 号处理站	换气扇未运行	及时整改	
W2211045	王港村	污水处理站	王港村 5 号处理站	生物滤池底泥未清理	及时整改	
W2211046	王港村	污水处理站	王港村 5 号处理站	设施铭牌未更新	及时整改	
W2211047	双祥村	污水处理站	双祥村 4 号处理站	生物滤料发干	及时整改	
W2211048	双祥村	污水处理站	双祥村 4 号处理站	换气扇未运行	及时整改	
W2211049	双祥村	污水处理站	双祥村 4 号处理站	内墙面脱落严重	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（夏阳街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221141	青东农场	水利设施	上港泾泵闸	配电房挡鼠板未按要求放置	按要求放置挡鼠板	
11 月区级整改单	王仙村等	中小河道	八队新开河等 127 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 707 个点位	及时清理	
W2211029	王仙村	污水泵站	王仙村 3 号提升泵站	液位计显示故障	及时整改	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（盈浦街道）

编号	村居名称	管理内容	设施名称	存在问题	整改意见	备注
S221142	南横村	水利设施	北浪新河江南泵闸	高压配电房未配备挡鼠板	按要求放置挡鼠板	
11 月区级整改单	天恩桥村等	中小河道	老万步江等 55 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 296 个点位	及时清理	

2022 年 11 月水利行业长效管理检查问题汇总表（香花桥街道）

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
S221143	金米村	水利设施	长连泾泵闸	现场闸门无法上电正常运行	加强设施巡查养护	
S221144	东斜村	水利设施	斜泾水闸	外闸桥架多处露筋	及时安排维修排除隐患	
S221145	东斜村	水利设施	斜泾水闸	内闸钢丝绳断丝	加强设备巡查，及时修复隐患	
S221146	东斜村	水利设施	长连泾水闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
S221147	东斜村	水利设施	西古塘水闸	闸门侧向导轮磨损严重	及时更换侧向导轮	
S221148	东斜村	水利设施	西古塘水闸	闸门止水橡皮破损	及时更换止水橡皮	
S221149	东斜村	水利设施	东厍水闸	巡查记录与实际不符	加强人员培训，如实记录巡查内容	
11 月区级整改单	爱星村等	中小河道	火洛湾等 172 条河道	陆域、水域垃圾未清理等 1335 个点位	及时清理	
S221141	青东农场	水利设施	上港泾泵闸	配电房挡鼠板未按要求放置	按要求放置挡鼠板	

编号	村居名称	设施类型	设施名称	问题描述	整改意见	备注
W2211009	泾阳村	排水管网（排水户）	泾阳村 13 号提升泵站	272 号污水直排	及时纳管	
W2211010	泾阳村	排水管网（排水户）	泾阳村 13 号提升泵站	275 号污水直排	及时纳管	
W2211011	泾阳村	排水管网（排水户）	泾阳村 13 号提升泵站	276 号污水直排	及时纳管	
W2211050	向阳村	污水泵站	向阳村 1 号提升泵站	格栅未清理	及时整改	
W2211051	向阳村	污水泵站	向阳村 1 号提升泵站	集水池盖板卡扣损坏	及时整改	
W2211052	向阳村	污水泵站	向阳村 1 号提升泵站	设施铭牌未更新	及时整改	

(本页无正文)

抄送：肖辉副区长，市水利管理事务中心，区财政局、生态环境局、
农业农村委、绿化市容局。

上海市青浦区水务局办公室

2022年12月30日印发
