

上海市青浦区水务局文件

青水〔2023〕58号

青浦区水务局关于 2023 年 1-3 月 区管公共排水管道养护抽检情况的通报

青发集团，区道运中心，区排水管理所：

根据我区排水工作相关要求，区水务局对青浦区区管公共排水管道 1-3 月份养护情况进行了抽检。本区城区公共污水设施由青发集团负责管理，城区公共雨水设施由区排水管理所负责管理，区管公路公共雨水设施由区道运中心负责管理，具体情况通报如下：

一、1-3 月养护情况

1.管道抽检情况：抽检公共排水主管 431 条段、13.8 公里，其中雨水主管 231 条段、6.9 公里，主管结构性缺陷 4 处、无功

能性缺陷，合格率 100%。污水主管 157 条段、5.7 公里，主管无结构性缺陷、功能性缺陷 1 处，合格率 99.3%。区管公路雨水主管 43 条段、1.2 公里，主管结构性缺陷 1 处、无功能性缺陷，合格率 100%。抽检公共排水支连管 438 段、3.6 公里，其中雨水支连管 429 条段、2.3 公里，支连管结构性缺陷 60 处、功能性缺陷 4 处，合格率 95.3%。污水支连管 9 条段、0.08 公里，支连管无结构性缺陷，功能性缺陷 1 处，合格率为 88.9%。区管公路雨水支连管 121 条段、1.2 公里，支连管结构性缺陷 22 处、无功能性缺陷，合格率 92.6%。

2.附属设施抽检情况：抽检检查井 488 座，合格 488 座，合格率 100%；抽检雨水口截污挂篮 1070 个，合格 1067 个，合格率 99.7%。

3.开井调查情况：1-3 月调查 1269 处检查井、雨水口，共发现 2 处疑似混接点位。

二、整改反馈情况

各单位均已反馈 2022 年 12 月管道功能性缺陷及结构性缺陷整改情况。

三、工作建议

请青发集团、区道运中心、区排水管理所，根据抽检中发现的问题及时组织养护单位进行整改。针对结构性缺陷管道，1 级、2 级应视情况开展预防性修复，3 级要制定年度维修计划并组织实施，4 级应立即修复整改。建议兑现考核扣罚，并于 5 月 30

日（周二）前反馈整改报告。

特此通报。

- 附件：1.青浦区 2023 年 1-3 月城区公共排水管道养护抽检
结构性缺陷汇总表
- 2.青浦区 2023 年 1-3 月城区公共排水管道养护抽检
情况汇总表
- 3.青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表
- 4.青浦区 2022 年 12 月区管公共排水管道养护抽检缺
陷整改反馈情况表
- 5.青浦区 2023 年 1-3 月（区管）公共排水管道养护
抽检考核情况

上海市青浦区水务局

2023 年 5 月 24 日

(此页无正文)

抄送：区财政局、建管委、城运中心，有关单位。

上海市青浦区水务局办公室

2023年5月24日印发

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月（区管公路）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y3-Y3a	错位 2 级
2	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y5-Y5a	错位 2 级
3	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y5-Y5b	错位 2 级
4	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y7-Y7a	变形 2 级
5	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y10-Y10a	错位 2 级
6	凤徐路（徐乐北路-嘉松中路）	雨水	支管	Y11-Y11a	变形 2 级
7	华重公路（新府南路—谊桥江桥）	雨水	主管	Y3-Y4	胶圈脱落 2 级
8	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y11-1Y11A1	破裂 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
9	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y13-1Y13A	破裂 1 级
10	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y18-1Y18A1	破裂 1 级
11	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y17-1Y17A	错位 1 级
12	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y10-1Y10A	错位 1 级
13	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y3-1Y3A	错位 3 级
14	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y13-1Y13B1	变形 1 级
15	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y2-1Y2A1	变形 1 级
16	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y11-1Y11B	错位 3 级
17	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y4-1Y4B1	错位 1 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
18	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y15-1Y15A	错位 2 级
19	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y10-1Y10B	变形 1 级
20	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y15-1Y15B	错位 2 级
21	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y16-1Y16B	变形 3 级
22	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y14-1Y14A	错位 1 级
23	徐乐北路（凤徐路—凤单路）	雨水	支管	1Y5-1Y5A	错位 1 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月（区管公路）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
青浦城区	凤徐路	徐乐北路-嘉松中路	雨水	502.0	17	17	463.1	36	30	72	0	0	18	0	90	0	
	华重公路	新府南路-谊桥江桥	雨水	164.9	5	5	10.0	1	1	0	0	0	6	0	6	0	
	徐乐北路	凤徐路-凤丹路	雨水	539.3	21	21	702.5	84	81	168	0	3	22	0	190	0	
	小计			1206.2	43	43	1175.6	121	112	240	0	3	46	0	286	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
区管公路	100%	无	否	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷 (处)	已整改 (处)	反馈情况	结构性缺陷 (处)	已整改 (处)	反馈情况	
区管公路	/	/	/	/	/	/	/

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名		
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性			数据准确性	APP 监管平台运用
				抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率	抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率								
1	区管公路	100%	100%	1206.2	300-800	43	100%	1175.6	300	121	92.6%	100%	100%	/	/	/	80.0%	96.5	/
2	城区污水	50.0%	100%	5720.8	300-800	157	99.3%	82.0	300	9	88.9%	100%	100%	/	/	/	100%	93.0	/
3	城区雨水	66.7%	100%	6938.1	300-1200	231	100%	2323.0	150-300	429	95.1%	100%	100%	/	/	/	100%	91.7	/
合计/平均		/	100%	13865.1	300-1200	431	99.7%	3580.6	150-300	559	92.2%	100%	100%	/	/	/	/	/	/

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月（城区污水）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
/	/	/	/	/	/

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月（城区污水）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
青浦城区	新海盈路	漕德南路-漕盈路	污水	523.0	14	14	/	/	/	/	/	/	15	0	15	0	
	赵屯浦路	大盈浦路-新塘港路	污水	237.0	7	7	10.0	1	1	0	0	0	8	0	9	0	
	贺桥村路	俞家埭路-胜利路	污水	210.0	6	6	/	/	/	/	/	/	7	0	7	0	
	盈顺路	北青公路-北盈路	污水	381.0	10	10	20.0	2	2	0	0	0	11	0	13	0	
	盈绿路	西大盈港一路-漕程路	污水	278.0	7	7	/	/	/	/	/	/	8	0	8	0	
	海盈路	漕德南路-城中西路	污水	482.0	12	12	5.0	1	1	0	0	0	13	0	14	0	
	青泰路 1 标段	青赵公路-大盈浦路	污水	412.0	10	10	/	/	/	/	/	/	11	0	11	0	
	清河湾路	规划路-漕盈路	污水	278.0	7	7	/	/	/	/	/	/	8	0	8	0	
	老朱青路	一里桥-城中南路	污水	82.2	4	4	/	/	/	/	/	/	5	0	5	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
	西大盈港一路(支三十北路)	青赵公路—盈绿路	污水	706.4	23	23	/	/	/	/	/	/	24	0	24	0	
	丁家港路	新塘港路—淀恩路	污水	151.2	4	4	17.0	2	2	0	0	0	5	0	5	0	
	青泰路2标段	朱家角路—三分荡路	污水	142.0	4	4	/	/	/	/	/	/	5	0	5	0	
	盈浩路	西大盈港一路—漕盈路	污水	60.0	2	2	/	/	/	/	/	/	3	0	3	0	
	南淀浦河路	华青南路—青松路	污水	388.0	11	11	30.0	3	2	0	0	0	12	33.3%	15	0	
	水渡浜路	外青松公路—华青路	污水	470.0	12	12	/	/	/	/	/	/	13	0	13	0	
	汇金路	秀泉路—公园东路	污水	130.0	2	2	/	/	/	/	/	/	3	0	3	0	
	浦仓路	沙埭浜路—北淀浦河路	污水	440.0	12	12	/	/	/	/	/	/	13	0	13	0	
	华青南路	沪青平公路—公园东路	污水	350.0	10	9	/	/	/	/	/	/	11	11.7%	11	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
		小计		5720.8	157	156	82.0	9	8	0	0	0	175	/	182	0	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
城区污水	100%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	结构性缺陷（处）	已整改（处）	反馈情况	
城区污水	/	/	/	/	/	/	/

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名		
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性			数据准确性	APP 监管平台运用
				抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率	抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率								
1	区管公路	100%	100%	1206.2	300-800	43	100%	1175.6	300	121	92.6%	100%	100%	/	/	/	80.0%	96.5	/
2	城区污水	50.0%	100%	5720.8	300-800	157	99.3%	82.0	300	9	88.9%	100%	100%	/	/	/	100%	93.0	/
3	城区雨水	66.7%	100%	6938.1	300-1200	231	100%	2323.0	150-300	429	95.1%	100%	100%	/	/	/	100%	91.7	/
合计/平均		/	100%	13865.1	300-1200	431	99.7%	3580.6	150-300	559	92.2%	100%	100%	/	/	/	/	/	/

附件 1

青浦区 2023 年 1-3 月（城区雨水）公共排水管道养护抽检结构性缺陷明细表

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
1	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y1-Y1a	脱节 4 级
2	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y3-Y3a	错位 2 级
3	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y4-Y4a	错位 4 级
4	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y5-Y5a2	变形 1 级
5	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y5-Y5a	错位 4 级
6	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y5-Y5b	脱节 4 级
7	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y10-Y10a	破裂 4 级
8	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y112-Y113	错位 3 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
9	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y12-Y12b	破裂 4 级
10	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y14-Y14b	脱节 3 级
11	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y15-Y16b	脱节 2 级
12	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y16-Y162	脱节 3 级
13	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y16-Y16b	脱节 3 级
14	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y17-Y17-1	胶圈脱落 2 级
15	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y17-Y17B	错位 3 级
16	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	支管	Y21-21b	错位 2 级
17	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	主管	Y13-Y14	脱节 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
18	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	主管	Y14-Y15	脱节 2 级
19	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	主管	Y17-Y18	脱节 2 级
20	盈中西路（青赵公路—卫中路）	雨水	主管	Y18-Y19	破裂 3 级
21	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y10-2Y10a	破裂 4 级
22	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y11-2Y11a	脱节 4 级
23	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y12-2Y12a	错位 2 级
24	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y12-2Y12b	错位 4 级
25	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y13-2Y13a	脱节 4 级
26	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y14-2Y14a	脱节 4 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
27	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y15-2Y15a	错位 4 级
28	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y19-2Y19a	错位 4 级
29	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y20-2Y20a	错位 4 级
30	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y21-2Y21a	错位 3 级
31	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y22-2Y22a	错位 3 级
32	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y2a-2Y2	错位 3 级
33	毛河泾路（西大盈港路-淀湖路）	雨水	支管	2Y9-2Y9a	脱节 4 级
34	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y1-Y1B1	变形 2 级
35	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y3-Y3B	错位 1 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
36	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y4-Y4A	破裂 1 级
37	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y4-Y4B	错位 1 级
38	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y5-Y5B	变形 1 级
39	西大盈港一路（盈米路—盈浩路）	雨水	支管	Y9-Y9A	错位 2 级
40	万寿一路（城中北路—万寿路）	雨水	支管	Y10-Y10B	错位 1 级
41	城中北路（竹盈路-双盈路）	雨水	支管	Y1-Y1A1	错位 2 级
42	城中北路（竹盈路-双盈路）	雨水	支管	Y9-Y9B	变形 1 级
43	城中北路（竹盈路-双盈路）	雨水	支管	Y10-Y10A	破裂 4 级
44	北淀浦河路（路头—华民路）	雨水	支管	1Y1-1Y1B	变形 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
45	北淀浦河路（路头—华民路）	雨水	支管	1Y3-1Y3B	变形 2 级
46	湖滨支路（青松路—北淀浦河路）	雨水	支管	3Y1-3Y1A	错位 4 级
47	湖滨支路（青松路—北淀浦河路）	雨水	支管	3Y2-3Y2A	破裂 4 级
48	湖滨支路（青松路—北淀浦河路）	雨水	支管	3Y3-3Y3A	错位 4 级
49	公园东路（华乐路-华民路）	雨水	支管	Y2-Y3b	错位 2 级
50	公园东路（华乐路-华民路）	雨水	支管	Y3-Y4a	错位 2 级
51	公园东路（华乐路-华民路）	雨水	支管	Y4-Y5b	破裂 2 级
52	公园东路（华乐路-华民路）	雨水	支管	Y6-Y7b	错位 2 级
53	公园东路（华乐路-华民路）	雨水	支管	Y10-Y11a	错位 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
54	公园路（欧洲街-商城街）	雨水	支管	Y2-Y2B	错位 4 级
55	公园路（欧洲街-商城街）	雨水	支管	Y3-Y3A	错位 2 级
56	公园路（欧洲街-商城街）	雨水	支管	Y3-Y3B	错位 3 级
57	界泾港路（外青松公路-浦仓路）	雨水	支管	Y7-Y7A	变形 2 级
58	崧文路（秀泽路—秀禾路）	雨水	支管	Y1-Y1B	变形 2 级
59	崧文路（秀泽路—秀禾路）	雨水	支管	Y4-Y4A	变形 2 级
60	崧文路（秀泽路—秀禾路）	雨水	支管	Y4-Y4B	变形 3 级
61	崧文路（秀泽路—秀禾路）	雨水	支管	Y5-Y5B	错位 2 级
62	崧文路（秀泽路—秀禾路）	雨水	支管	Y6-Y6A	破裂 2 级

序号	路段	管道类型	管道属性	管道编号	缺陷名称及等级
63	浦仓路（沙埭浜路—体育场路）	雨水	支管	Y2-Y2B	坝头 3 级
64	青峰路（李腰泾-华青南路）	雨水	支管	Y2-Y2B	胶圈脱落 2 级

附件 2

青浦区 2023 年 1-3 月（城区雨水）公共排水管道养护抽检情况汇总表

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
青浦城区	盈清路	漕盈路-西大盈港一路	雨水	169.0	5	5	54.0	12	12	24	0	0	6	0	28	0	
	晨耘路	赵屯浦路-盘龙浦路	雨水	214.0	6	6	77.0	14	14	28	0	0	7	0	35	0	
	卫中路	城中西路-盈中西路	雨水	160.0	5	5	36.0	12	12	24	0	0	6	0	18	0	
	漕俞路	漕盈路-漕俞支路	雨水	59.0	2	2	36.0	12	9	24	0	0	3	0	15	0	
	乾寿街	路头-五厍浜路	雨水	50.0	3	3	2.0	2	2	4	0	0	4	0	6	0	
	北淀浦河路	路头-华民南路	雨水	130.0	3	3	28.0	8	6	8	0	0	4	12.0%	32	0	
	湖滨支路	青松路-北淀浦河路	雨水	114.0	4	4	28.0	8	5	8	0	0	5	45.0%	13	0	
	秀泽路	古安路-崧文路	雨水	165.0	5	5	66.0	12	12	12	0	0	6	0	18	0	
	公园东路	汇金路-崧涵路	雨水	75.0	2	2	9.0	6	6	12	0	0	3	0	15	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量	
青浦城区	浦仓路	公园路—城中东路	雨水	182.0	5	5	68.0	9	9	18	0	0	6	0	24	0	
	青湖路	华浦南路—华民南路	雨水	95.0	3	3	21.0	3	3	6	0	0	4	0	7	0	
	公园东路	华乐路—华民路	雨水	318.9	8	8	140.0	22	17	44	0	0	9	15.0%	31	0	
	北淀浦河路	华民南路—华浦南路	雨水	153.0	5	5	48.9	10	10	20	0	0	6	0	16	0	
	公园路	欧洲街—商城街	雨水	74.0	2	2	39.0	6	2	12	0	0	3	25.0%	9	0	
	华浦南路	清湖东路—北淀浦河路	雨水	235.0	6	6	76.5	11	11	22	0	0	7	0	18	0	
	界泾港路	浦仓路—外青松东路	雨水	298.0	13	13	88.7	22	21	44	0	0	14	0	36	0	
	公园东路	华乐路—古安路	雨水	321.0	8	8	50.5	14	14	28	0	0	9	0	23	0	
	崧文路	秀禾路—秀泽路	雨水	169.0	5	5	84.3	12	11	24	0	0	6	0	18	0	

街镇	路名	路段	管道 属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注
				长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	长度 (m)	抽检 条段	合格 条段	挂篮 数量	挂篮垃 圾超标	挂篮 损坏	数量	积泥 (%)	开井 数量	疑似混 接数量	
青浦 城区	浦仓路	沙埭浜路—体育场路	雨水	118.7	4	4	49.7	9	9	18	0	0	5	0	14	1	
	青峰路	李腰泾—华青南路	雨水	193.0	6	6	71.9	12	12	24	0	0	7	0	19	0	
	淀山湖大道	黄泥娄路—西大盈港一路	雨水	270.1	8	8	2.0	2	2	4	0	0	9	0	11	0	
	朱家角路	青泰路—黄泥娄路	雨水	174.9	5	5	102.0	12	12	24	0	0	6	0	18	0	
	盈浩路	西大盈港一路—漕盈路	雨水	98.0	4	4	40.0	10	10	20	0	0	5	0	15	0	
	盈港路	城中北路—青安路	雨水	244.0	7	7	49.0	7	7	14	0	0	8	0	15	0	
	观明路	淀惠路—大盈浦路	雨水	67.0	2	2	32.0	4	4	8	0	0	3	0	7	0	
	盈中西路	青赵公路—卫中路	雨水	503.1	21	21	243.0	30	30	60	0	0	22	0	82	0	
	毛河泾路	西大盈港—淀湖路	雨水	607.8	22	22	105.0	17	17	34	0	0	23	0	40	0	
	宝庆街	学前街—环城东路	雨水	82.8	9	9	/	/	/	/	/	/	10	0	10	0	

街镇	路名	路段	管道属性	主管			支管			雨水口			检查井		雨污混接		备注	
				长度(m)	抽检条段	合格条段	长度(m)	抽检条段	合格条段	挂篮数量	挂篮垃圾超标	挂篮损坏	数量	积泥(%)	开井数量	疑似混接数量		
青浦城区	观明路	朱家角路—观云路	雨水	103.0	4	4	66.4	8	8	16	0	0	5	0	21	0		
	新塘港路	黄泥娄路—盘龙浦路	雨水	192.8	6	6	16.9	8	8	16	0	0	7	0	23	0		
	城中北路	竹盈路—双盈路	雨水	254.0	9	9	239.9	36	35	72	0	0	10	0	46	0		
	盘龙浦路	新塘港路—崧子浦路	雨水	200.0	6	6	73.5	14	14	28	0	0	7	0	21	0		
	西大盈港一路	盈米路—盈浩路	雨水	227.0	7	7	94.4	22	22	44	0	0	8	0	30	0		
	万寿一路	城中北路—万寿路	雨水	309.0	13	13	70.3	27	27	54	0	0	14	0	41	1		
	淀恩路	丁家港路—青泰路	雨水	242.0	6	6	69.7	10	10	20	0	0	7	0	17	0		
	赵屯浦路	崧子浦路—大盈浦路	雨水	69.0	2	2	44.4	6	6	12	0	0	3	0	9	0		
	小计				6938.1	231	231	2323.0	429	409	830	0	0	267	/	801	2	

附件 3

青浦区 2023 年 1-3 月 APP 监管平台运用情况表

街镇	巡视范围	报送记录	开井记录（是否达标）	养护记录（是否达标）	备注
城区雨水	66.7%	无	是	是	

附件 4

青浦区 2022 年 12 月公共排水管道养护抽检整改反馈情况表

街镇	功能性缺陷整改反馈情况			结构性缺陷整改反馈情况			综合反馈情况
	功能性缺陷 (处)	已整改 (处)	反馈情况	结构性缺陷 (处)	已整改 (处)	反馈情况	
城区雨水	1	1	已反馈	1	0	已反馈	已反馈

附件 5

青浦区 2023 年 1-3 月（区管）公共排水管道养护抽检考核情况

序号	街镇	外部巡视	管道养护抽检										数据维护			成绩	排名		
		巡视范围	计划执行	主管				支管				检查井	雨水口	问题整改	数据完整性			数据准确性	APP 监管平台运用
				抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率	抽检长度 (m)	管径 (mm)	抽查条段 (段)	合格率								
1	区管公路	100%	100%	1206.2	300-800	43	100%	1175.6	300	121	92.6%	100%	100%	/	/	/	80.0%	96.5	/
2	城区污水	50.0%	100%	5720.8	300-800	157	99.3%	82.0	300	9	88.9%	100%	100%	/	/	/	100%	93.0	/
3	城区雨水	66.7%	100%	6938.1	300-1200	231	100%	2323.0	150-300	429	95.3%	100%	100%	100%	/	/	100%	91.7	/
合计/平均		/	100%	13865.1	300-1200	431	99.7%	3580.6	150-300	559	92.2%	100%	100%	/	/	/	/	/	/